FRITERM
TERMİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Organize Deri Sanayi Bölgesi 18. Yol Tuzla 34957
Istanbul/TURKIYE
Tel: +90 216 394 12 82 Fax: +90 216 394 12 87
E-Posta: info@friterm.com Web: www.friterm.com

Kime	
Firma	:
Ad Soyad	:
Tarih	:3/19/2015
Fax	:
Ref. / Açiklama	:



Boyutlar (mm)

L = 1114	C = 850
H1 = 505	C1 = -
W = 460	C2 = -
A = 110	
B = 280	
H2 =	
E = 132	
F = -	
K = 400	ØDGiriş = 16
Y = 346	ØDÇıkış = Ø19

FES 1F2 30.2.7 SM < 13-0066-000007012000 > EVAPORATÖR

Teknik Bilgiler

Kapasite	3.71 kW
Akiskan	R404A
Hava Debisi	2850 m3/h
Üfleme Mesafesi	10 m
Batarya	
Isı Transfer Yüzeyi	13.6 m2
Boru Hacmi	4.6 dm3
Hatve Aralığı	7 mm
Boru Malzemesi	Bakır
Lamel Malzemesi	Alüminyum
Kasetleme Malzemesi	AlMg3
Ağırlık	26 kg
Defrost	E2
Batarya	800 W
Drenaj Tavası Isıtıcısı	800 W
Drenaj Isıtıcısı	W
Fan Isıtıcısı	W
İzolasyonlu Drenaj Tavası	- -

Sartlar	
Hava Giris Sıcaklığı	0 °C
Evaporasyon Sıcaklığı	-8 °C
Fanlar	
Çap	Ø300 mm
Adet	2
Besleme	230 V
	50 Hz
Güç (Toplam)	144 W
Akım (Toplam)	0.64 A
Hız	1320 d/d
Ses Basınç Seviyesi (LpA)	42 dBA
Ses Güç Seviyesi (LwA)	64 dBA
Uzaklik	3 m

Ses basınç seviyesi, EN 13487'ye göre Çevreleyici Yüzey Metodu kullanılarak 3 m mesafe için ürün merkezinden hesaplanmış olup ortamin ses izolasyon ve akustigine göre degisebilir.

FRITERM, tüm boyut, kapasite degerlerini önceden haber vermeden degistirme hakkini sakli tutar.
FRITERM tarafindan onaylanmayan siparis geçerli degildir.

Notlar:

Baglantı Bilgileri

Ad Soyad:	Tel:
Firma:	Faks:
Adres:	E-posta

FRITERM Standart Ürün Seçim Yazılımı Versiyon : 5.28 Son Güncelleme Tarihi :27.02.2015