

WBS-01 WEB SERVER



WBS-01 C HAZI, UZAKTAN ZLEME, VER KAYDETME VE LAE ELEKTRON K KONTOL C HAZLARININ KULLANILDI I YERLERDE ALARM YÖNET M Ç N TAM VE TÜMLE K OLARAK ÇALI AN WEB TABANLI B R ÇÖZÜM C HAZIDIR.

ÖLÇÜLEN DE ERLERE, C HAZ PARAMETRELER N N YAPILANDIRILMASINA, ALARM DURUMLARINA, VER KAYITLARINA VE WS100'ÜN GENEL YAPILANDIRILMASINA SIRADAN B R NTERNET BROWSERI LE WEB SERVER ARACILI I LE BA LANILAB L R.

ÇE TL KULLANICILARA FARKLI YETK LERLE C HAZA ER M HAKKI

STEN LD NDE MA LLER NE ULA TIRILIR.

LAE'N N ÜRETT MEVCUT ÇE TL KONTROLLER VE BA LANAN C HAZLARIN OTOMAT K TESP T Ç N HAZIRLANAN MEVCUT ABLONLAR ARACILI I YLA SA LANAN HIZLI VE ÇOK KOLAY B R YAPILANDIRMA YÖNET M S STEM BULUNMAKTADIR.

NTERNETE ULA ILAMAYAN DURUMLARDA, UZAKTAN BA LANTI LAVE HAR C B R MODEM LE GSM/GPRS ARACILI I YLA HEM DE SMS MESAJI GÖNDER LMES YLE GERÇEKLE R.

AYRICA VER DERLEMELER N SUNMA VE DEPOLAMA, GRAF K GÖSTER M, PARAMETRE PROGRAMLAMA VE ALARM YÖNET M H ZMETLER VE NANILMAZ B R BA LANTI ÖZELL ONL NE NETBITER.NET S TES LE BAS TÇE B R L NK ARACILI I YLA, WEB S TES ÜZER N DEN YAPILAB L R. BU YOL Ç N STAT K B R IP ADRES NE HT YAÇ YOKTUR.

GÜVENL K DUVARI YAPILANDIRMASI (FIREWALL) VEYA GSM/GPRS BA LANTISI Ç N BEL RL B R SIM KARTININ KULLANIMI, DAHASI B R DEN FAZLA LETMELER N MERKEZDE TOPLAMA YÖNET M KOLAYCA GERÇEKLE T REB L R.

ANA ÖZELL KLER

- C HAZ VER LER NE VE YAPILANDIRMA Ç N DAH L WEB SUNUCU
- GRAF K GÖSTER M VE MET N FORMATINA AKTARMA OLANA I LE VER KAYDED C
- GÜNCEL OLAYLARIN, SAKLANAN OLAYLARIN L STEL R, E-MA L YA DA SMS GÖNDER M YLE ALARM YÖNET M PANEL
- FARKLI ER M HAKLARI VE ALARM MESAJI ALMALARINI SA LAMA LE B R DEN FAZLA K N N YÖNET C ATANMASI
- LAE KONTROL C HAZLARININ ABLONLARI VE BA LANAN C HAZLARIN OTOMAT K ALGILANMASI ARACILI I LE BAS TLE T R LM YAPILANDIRMA
- NTERNET YOKLU UNDA, HAR C B R ANALOG VEYA GSM/GPRS MODEM BA LANTISIYLA SMS GÖNDER M YLE SA LANAN LET M BECER S
- NTERNET PORTALI ARACILI I YLA VER LERE ULA MA ÖZELL

TEKN K ÖZELL KLER

ETHERNET PORT	10/100 Mbit/s, RJ45 connector
SERIAL PORT #1	RS-485, screw terminal
SERIAL PORT #2	
GÜÇ G R	9÷24V AC/DC 2W
ÇALI MA SICAKLI I	-40÷65°C
MONTAJ APARATI	DIN rail, 4 modules, 90x70x58mm
SERT F KASYON	EN 61000-6-2:2005 and 61000-6-4:2001, UL 508

